

Se aproba,
Manager - Dr. Andrian Tibirna



CAIET DE SARCINI

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare privind furnizarea de energie electrica

1 Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" indeplineste rolul de Autoritate Contractanta.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Cocontractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1. Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, are un numar de 1149 de paturi (din care 120 de paturi au fost alocate pacientilor cronici), asigura asistenta medicala psihiatrica de mare complexitate – profilactica, terapeutica, de recuperare si integrativa bio – psiho – sociala, cat si de neurologie pediatrica atat pentru capitala cat si pentru judetele limitrofe prin:

- 14 sectii Psihiatrie Adulti (I-XV)
- 2 sectii psihiatrie – toxicomanie (XVI, XVII)
- 1 sectie psihiatria copilului si adolescentului cu doua pavilioane (VA si V B)
- 1 sectie clinica de Neurologie Pediatrica cu doua pavilioane (NP1 si NP2)
- Compartiment urgente psihiatrice (Camera de garda Psihiatrie adulti)
- Camera de garda Neurologie pediatrica
- Ambulatoriu integrat
- 2 laboratoare (analize medicale si explorari functionale)
- Farmacie
- Sterilizare
- 1 centru de perfectionare pentru asistentii medicali din psihiatrie
- 1 centru de sanatate mintala al Sectorului 4 cu 150 de locuri (stationar de zi – psihiatrie adulti)
- Centru de prevenire a tentativelor de suicid
- 3 unitati de cercetare psihiatrica, punct de documentare si informare psihiatrica, compartiment pentru diagnosticul si tratamentul tulburarilor cognitive (centrul memoriei)
- compartiment de psihiatrie comunitara si reintegrare psiho – sociala (trepte)

- Amfiteatre si Sali de cursuri pentru studentii la medicina,etc.

2.2.Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Pentru functionarea aparaturii instalatiilor, utilajelor si echipamentelor din Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”, este necesara alimentarea cu energie electrica.

2.3.Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

2.4.Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul

2.5.Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

SERVICII MEDICALE

2.6.Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” - beneficiar direct al produselor solicitate prin prezentul caiet de sarcini in scopul intretinerii aparaturii instalatiilor si utilajelor din spital in vederea crearii unui climat de siguranta si confort pacientilor internati si personalului angajat

3.Descrierea produselor solicitate

3.1.Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

Furnizarea energiei electrice la Locurile de consum (NLC):

Strada Emil Racovita nr. 14 - Cod loc de consum: 5003464425;

Cod punct de masura: RO 001E 108 632774

Soseaua Berceni nr. 10 - Cod loc de consum: 5003463845

Cod punct de masura: RO 001E 109 187264

Strada Argeselului nr. 8 - Cod loc de consum: 5003 46 4421

Cod punct de masura : RO 001E 108 645385

3.2.Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Achizitionarea cu energie electrica pentru toate punctele de consum mentionate de la un furnizor care actioneaza pe piata libera la tarife mai mici decat pe piata reglementata.

3.3.Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea furnizarii de energie electrica , cu incadrare in prevederile bugetare aprobate.

3.4.Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Transport, distributie si furnizare energie electrica (JT) pentru locurile de consum mentionate pentru o perioada de maxim 2 luni (de la 01.06.2019 pana la incheierea unui contract de furnizare energie electrica, in urma finalizarii procedurii de achizitie – anunt public nr. CN1011126/07.05.2019)
Contractul incheiat in urma acestei proceduri va inceta la data incheierii contractului incheiat ca urmare a procedurii de achizitie- anunt public nr. CN1011126/07.05.2019)

3.4.1.Produse solicitate: Energie activa

3.4.1.1

Locuri de consum	Tip distributie	Cantitate Maxima Contract MWH
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" sos. Berceni nr. 10	JT	250
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" strada Emil Racovita nr. 14	JT	25
Centrul de Sanatate Mintala Sector 4 Strada Argeselul nr.8	JT	10
Cantitate estimata totala 2 luni		285

Criteriul de atribuire al "procedurii de negociere este criteriul "pretul cel mai scazut"

3.5.2.Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte..

Destinația de livrare este cea comunicata pentru fiecare produs .

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.5.3.Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

3.5.3.1.Instalare, punere în funcțiune, testare

3.5.3.2.Instruirea personalului pentru utilizare

3.5.3.3.Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Orele de lucru normale ale Autorității/entității contractante sunt:

Personal TESA PROGRAM DE LUCRU : 7.30-15.30 (Luni – Vineri)

3.5.3.4.Mentenanța corectivă în perioada post-garanție, după caz

-

3.5.3.5.Suport tehnic

Pe toată durata contractului, , Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Furnizorului se obliga sa asigure, prin intermediul operatorilor de masura si distributie:

- evidenta cantitati de energie electrica vandute, cat si situatia consumului in timp real pentru fiecare NLC al carui contor este echipat cu posibilitate de transmitere la distanta a consumului inregistrat.
- gestionarea grupurilor de masurare.
- asigurarea unui manager de contract dedicat pentru cumparator cu datele de contact ale acestuia.
- instalarea, verificarea, intretinerea, repararea si inlocuirea grupurilor de masura inclusiv la cererea Achizitorului.

Furnizorul trebuie sa tina seama in indeplinirea angajamentelor sale contractuale de efectele generate de intreruperile energiei electrice asupra proceselor/obiectivelor Achizitorului, si anume:

- dereglarea activitatii medicale
- avarii importante ale echipamentelor din dotarea laboratoarelor
- afectarea comunicatiilor si a facilitatilor IT.

3.5.3.6.Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției

3.5.4.Mediul în care este operat produsul

3.5.5.Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

3.6.Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligatiile Furnizorul -

- a)** sa respecte prevederile licentei de furnizare a energiei electrice privind alimentarea consumatorilor.
- b)** sa asigure în locurile de consum parametrii de baza ai energiei electrice impusi prin “Standardul de performanta” de ANRE, respectiv tensiunea si frecventa (abateri ale tensiunii de alimentare +/-10%Un și respectiv +/-1%fn).
- c)** sa asigure Achizitorului putere si energia electrica in termeni contractati si in conformitate cu standardul de performanta. Echilibrarea fluctuatiilor de putere revine in sarcina furnizorului.
- d)** energia electrica furnizata va fi masurata in conformitate cu Codul de masurare a energiei electrice, aprobat prin Ordin al ANRE nr.17/20.06.2002, cu modificarile ulterioare.
- e)** sa asigure continuitatea in alimentare, respectand durata maxima de restabilire a alimentarii in cazul intreruperii accidentale.
- f)** sa asigure pe cheltuiala proprie, monitorizarea continua a parametrilor de calitate ai energiei electrice furnizate, iar datele sa fie puse gratuit la dispozitia beneficiarului sub forma unor rapoarte la cerere transmise atat in scris cat si in format electronic.
- g)** sa verifice si sa asigure functionarea corecta a echipamentelor de masurare a energiei electrice, conform reglementarilor legale in vigoare.
- h)** sa reconsidere marimile de reglaj ale protectiilor din instalatiile de distributie/ transport, la cererea justificata a Achizitorului.
- i)** sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate ale echipamentelor si instalatiilor de distributie/transport, conform prescriptiilor energetice in vigoare si dupa caz.
- j)** sa anunte Achizitorului, cu minimum 5 zile lucratoare inainte, despre intreruperile programate in furnizarea energiei electrice sau eventualele revizii planificate si dupa caz, sa accepte reprogramarea acestora la cererea Achizitorului.
- k)** in cazul unor defectiuni in instalatia de utilizare a Achizitorului, sa ia masuri imediate, la cererea acestuia, de intrerupere a furnizarii energiei electrice si de separare vizibila a instalatiei de utilizare fata de instalatia de alimentare.
- l)** sa citeasca contoarele la datele convenite cu Achizitorului prin sistemul de citire la distanta sau in prezenta unui delegat a acestuia la NLC care nu sunt echipate cu sisteme de citire, pentru stabilirea cantitatilor consumate ce urmeaza a fi facturate. Furnizorul va pune la dispozitia Achizitorului un proces verbal de citire pentru fiecare NLC in forma scrisa si in format electronic.
- m)** sa nu deterioreze bunurile Achizitorului si sa readuca partile de constructii legal executate, apartinand Achizitorului la starea lor functionala, daca au fost deteriorate din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitatii in constructii.

- n)** sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de Achizitor si sa raspunda in cel mai scurt timp tuturor reclamatilor si sesizarile acestora
- o)** sa permita accesul delegatului Achizitorului la grupurile de masurare/contoare, atunci cand acestea sunt montate in instalatia Furnizorului.
- p)** sa acorde despagubiri pentru daunele provocate Achizitorului, ca urmare a intreruperilor in alimentarea cu energie survenite din culpa Furnizorului, incluzind si aparatura medicala si echipamente IT. Daunele se constata de catre o comisie alcatuita din reprezentanti Achizitorului, Furnizorului si Operatorului de distributie si se vor mentiona intr-un proces verbal.
- q)** sa suporte costul remedierii defectiunilor produse in instalatiile si echipamentele Achizitorului din vina dovedita a Furnizorului, al contravalorii pagubelor produse Achizitorului si altor beneficiari ai serviciilor.
- r)** sa furnizeze gratuit, la solicitarea Achizitorului, informatii periodice privind istoricul consumului – curbele de sarcina lunare si/sau anuale.
- s)** sa asigure Achizitorului consultanta gratuita privind managementul curbei de sarcina in vederea scaderii nivelului consumului si a cresterii eficientei energetice.

Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul se obliga sa achite la termenul stabilit prin contract facturile emise pentru consumul realizat

Beneficiarul se obliga sa ofere la solicitarea furnizorului, toate informatiile pe care le detine, pentru desfasurarea in bune conditii ale contractului.

4.Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Furnizorul trebuie sa prezinte:

- licenta de furnizare a energiei electrice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, emisa de ANRE, valabila la data limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal al Furnizorului.
- deciziile ulterioare de modificare a deciziei privind acordarea licentei de furnizare a energiei electrice, in original, copii legalizate sau copii lizibile „conform cu originalul”, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
- documentele care indica operatorul de transport (OTS) si operatorul de distributie (OD) cat si disponibilitatea acestora (aviz de principiu sau contract) pentru a efectua serviciile aferente furnizarii cantitatii de energie electrica solicitate de Cumparator.

5.Recepția produselor

6.Modalități și condiții de plata

Furnizorul va emite lunar cate o factura cu desfasurator pentru fiecare NLC in baza citirii aparatelor de masura efectuata de catre Operatorul de distributie care va fi transmisa Achizitorului in forma scrisa si in format electronic pe adresa acestuia.

Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea/entitatea contractantă.

[1] Contravaloarea energiei electrice active de plata de catre Achizitor Furnizorului (fara TVA, accize și contributia de cogenerare) se calculeaza astfel:

$$VA = EA \times PU$$

[2] Marimi utilizate:

- E_A = energia electrica activa consumata [KWh].

- VA = contravaloarea energiei electrice active [lei].

- P_F = Pretul de furnizare al energiei electrice active fara TVA, accize și contributia de cogenerare [lei/KWh].

- P_{CV} = este pretul Certificatelor verzi [lei/KWh].

- V_{CV} = contravaloarea Certificatelor verzi [lei].

[3] Contravaloarea Certificatelor verzi de plata de catre Achizitor Furnizorului se calculeaza astfel:

$$VCV = EA \times PCV$$

[4] Modul de recalculare a consumului in cazul defectarii Grupului de masura

a) In cazul in care, datorita defectarii grupului de masura nu se poate ridica și/sau nu se poate reconstitui curba de sarcina, dar cantitatea totala de energie electrica consumata pe intervalul de facturare este inregistrata corect de grupul de masura, calculul contravalorii energiei electrice active se face conform modelului de facturare de mai sus prin luarea in considerare a valorilor totale lunare pentru E_A și E_R .

b) In cazul in care nici curba de sarcina și nici cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare nu sunt inregistrate corect de grupul de masura, recalcularea consumului se face in conformitate cu reglementarile ANRE in vigoare la data recalcularii iar calculul contravalorii energiei electrice active se face conform modelului de facturare de mai sus prin luarea in considerare a valorilor totale lunare pentru E_A și E_R .

[5] Alte situatii de recalculare a consumului

Orice alta situatie de recalculare a consumului care poate apare se face in conformitate cu reglementarile ANRE la data recalcularii și cu legislatia in vigoare.

[6] Rotunjire

Toate calculatiile de pret efectuate au pana la cinci (5) zecimale. In scopul intocmirii facturilor, valoarea facturii se rotunjește la doua (2) zecimale. Daca a treia zecimala este cinci (5) sau mai mare de cinci (5), cea de-a doua zecimala se rotunjește la cifra superioara.

[7] Calculul Pretului **unitar pentru energia activa- Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini**

Facturarea și termene de plata

[1] Perioada contabila pentru facturarea energiei electrice este fiecare luna calendaristica. Factura se va transmite la Achizitor sub forma scrisa cat si in format electronic.

[2] Grupurile de masura montate la Achizitor trebuie sa permita ridicarea curbelor de consum orare pentru energia electrica activa din perioada de facturare, precum și masurarea energiei electrice reactive consumate respectiv debitate in sistem. Achizitorul se obliga sa asigure ca grupurile de masura corespund acestei cerinte.

[3] In cazul in care Achizitorul este alimentat prin mai multe linii de alimentare, se determina consumul de energie electrica activa corespunzator fiecarui nivel de tensiune, prin insumarea

curbelor de sarcina orare prin programul informatic cu care se citesc inregistrările contoarelor electronice.

[4] La finele perioadei de facturare, dar nu mai tarziu de 5 (cinci) zile de la terminarea lunii contractuale, Operatorul de distributie va face ridicarea curbelor de consum orar prin programul informatic cu care se citesc inregistrările contoarelor electronice, in luna de facturare și va incheia un proces verbal cu datele orare de consum pentru energia electrica activa și cantitatile de energie reactiva consumate/ cedate in sistem, proces verbal care va fi semnat de Operatorul de distributie și Achizitor și va fi transmis Furnizorului pentru facturare.

[5] In situatia in care grupurile de masura/ contoarele (care nu sunt prevazute cu sisteme de citire la distanta) se afla instalate la Achizitor, acesta are obligatia sa asigure accesul reprezentantului Operatorului de distributie la acestea. Pentru grupurile de masura care sunt prevazute cu sisteme de citire la distanta Operatorul de distributie va face citirile conform graficului si va pune la dispozitia Achizitorului o copie a citirilor efectuate prin sistemul de citire la distanta in care se va indica data si ora citirii. In cazul absentei delegatului Achizitorului se incheie procesul-verbal de citire a contoarelor (care nu sunt prevazute cu sisteme de citire la distanta) doar de catre Operatorul de distributie, consemnandu-se in procesul - verbal absenta reprezentantului Achizitorului.

[6] In cazul in care punctul de delimitare a instalatiilor de alimentare nu coincide cu punctul de masurare, cantitatile de energie activa și reactiva masurate pe grupurile de masura pentru decontare se corecteaza cu pierderile de energie activa și reactiva calculate de catre Operatorul de distributie pe baza unor formule elaborate conform reglementarilor ANRE.

[7] Cantitatile de energie electrica consumate și facturate sunt masurate de catre Operatorul de distributie in conformitate cu codul de masurare a energiei electrice, precum și in conformitate cu normele metrologice existente pentru instrumentele de masura.

7.Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

- **Legea 98/2016 – Legea achizițiilor publice, cu modificările si completările ulterioare**
- **Ordine/ Decizii ANRE**
- **Legeanr. 220/2008 republicate și modificate pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)**
- **Legea nr. 123 din 10.07.2012 a energiei electrice și a gazelor natural, forma consolidate, valabila 2019**
- **Codul fiscal cu Normele de aplicare valabil din 1 ianuarie 2019 - actualizat în data de 22.04.2019**

Sef Serviciu Administrativ, Aprovizionare si Transporturi
Rodica Costache



Anexa 1 la CAIET DE SARCINI privind furnizarea de energie electrica

Conditii de ofertare - mod de prezentare

a) pretul ofertat va fi unic pentru fiecare categorie de energie electrica. Fiecare pret va fi explicitat pe componente si va cuprinde formulele de calcul cat si baza legala a acestora (normative, prevederi legale, etc.) sub forma de tabel pentru fiecare NLC.

b) preturile declarate vor fi exprimate in lei. Se accepta ajustarea pretului energiei electrice in sensul scaderii/majorarii acestuia doar ca urmare a modificarilor de catre ANRE a normativelor. Pretul energiei active poate fi modificat numai prin modificarea pretului componentei de transport, distributie, servicii sistem, decontare pe piata en-gross de energie electrica, contributie la cogenerare. Pretul de furnizare pentru energie electrica activa este ferm pe toata durata acordului cadru si poate fi modificat doar in sensul reducerii in cadrul procesului de reofertare.

. Calculul Pretului **unitar pentru energia activa**

Pretul pe unitatea de masura (fara TVA) se calculeaza astfel.

$$P_A = P_F + T_T + T_D + P_{cv} + P_{CG} + ACCIZE$$

Pretul energiei active PA pentru fiecare Loc de consum este constituit din:

- **pretul de furnizare (P_F), P_F :** este pretul de furnizare ofertat, care include costurile cu achizitia de energie electrica, costurile pentru tranzactiile suplimentare pe piata de energie pentru acoperirea curbei de consum și costurile pentru activitatea de furnizare (facturare, incasare, etc.).

Pretul de furnizare P_F este ferm pe toata perioada acordului cadru.

- **suma tarifelor de transport reglementate de ANRE (TT)** - compusa din tariful de serviciu de sistem, tariful pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate, tariful mediu de introducere in rețeaua de transport (TG_{med}) și tariful de extragere din rețeaua de transport (TL) aferent zonei in care este amplasat NLC
- **(TD) suma tarifelor specifice de distributie a energiei electrice** pe nivele de tensiune corespunzator nivelului de tensiune din punctul de delimitare
- **P_{CG} - pretul contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta**
 - Valoarea contributiei este stabilita prin Ordin al presedintelui ANRE
 - Sumele colectate sunt destinate protejarii mediului
- **(P_{CV})- pretul certificatelor verzi**

Pretul certificatelor verzi (P_{CV}) este stabilit in functie de:

- valoarea de tranzactionare a Certificatelor verzi calculata și publicata trimestrial pe site-ul www.opcom.ro
- cota de achizitie a Certificate verzi estimata și publicata periodic de ANRE pe site-ul www.anre.ro conform prevederilor Legii nr. 220/2008 republicate și modificate. Formula de calcul este urmatoarea:

$$P_{CV} [\text{lei}/\text{KWh}] = \text{Cota de CV estimata} [\text{CV}/\text{MWh}] \times \text{Valoare Certificat verde} [\text{lei}/\text{CV}] / 1000$$

P_{CV} va face obiectul regularizarii

TD , TT și P_{CV} nu sunt negociabile de Parti și se modifica pe perioada de valabilitate a prezentului acord cadru odata cu modificarea componentelor specifice prin ordine/ decizii ANRE publicate in Monitorul Oficial, pe site-ul www.anre.ro și pe site-ul www.opcom.ro și intra in vigoare de la data publicarii sau de la data prevazuta in ordinul/decizia ANRE.

Furnizorul va notifica in scris Achizitorul asupra datei de aplicare a noilor valori.

In situatia in care pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale elementelor componente ale T_T și/sau TT și/sau P_{CV} , Contractul se considera modificat de drept nefiind necesara incheierea unui act additional.

Niciuna dintre Parti nu va avea posibilitatea de a denunta sau inceta in alt mod contractul sau de a solicita amendarea contractului in cazul modificarii TT , T_T sau P_{CV} .

Pretul Energiei Reactive

Achizitorul platește energia electrica reactiva inregistrata in Punctul de delimitare dupa cum urmeaza:

a) energia electrica reactiva capacitiva se platește integral, iar cea inductiva, numai cantitatea care depășește valoarea corespunzatoare limitei factorului de putere mediu, stabilit de autoritatea competenta.

b) factorul de putere mediu se determina separat pentru regimul inductiv, respectiv capacitiv, astfel: ca energie electrica activa, pentru ambele cazuri se considera intreaga cantitate de energie electrica activa tranzitata prin punctul de decontare, in perioada de facturare; ca energia electrica reactiva se considera energia electrica reactiva inductiva, pentru determinarea factorului de putere inductiv,

respectiv cea capacitiva, pentru determinarea factorului de putere capacitiv, inregistrate in perioada de facturare; energia electrica aparenta se considera valoarea egala cu radicalul din suma patratelor celor doua de mai sus (energie electrica activa si cea reactiva corespunzatoare).

c) Energia electrica reactiva se plateste la tarif reglementat de ANRE. Tariful este același pentru un nivel de tensiune, atat pentru energia electrica reactiva inductiva cat si pentru cea capacitiva.

d) Factorul de putere limita reprezinta factorul de putere pana la care tranzitul de energie electrica reactiva se plateste si are valoarea de 0,9 atat pentru regimul inductiv, cat si pentru regimul capacitiv.

e) In cazul in care Achizitorul realizeaza un factor de putere mediu mai mic de 0,65, acesta va plati diferenta dintre energia electrica reactiva respectiva inregistrata si cea corespunzatoare factorului de putere limita reglementat de ANRE.

Sef Serviciu Administrativ, Aprovizionare si Transporturi
Rodica Costache

