

## FIȘĂ DE SIMULARE A EVACUĂRII ÎN CAZ DE INCENDIU

**Denumire Spital:** .....

**Locul/Sectorul de activitate:** .....

**Data și ora începerii acțiunii:** .....

**1. Codificarea saloanelor este realizată în funcție de tipul de pacient (deplasabil, parțial deplasabil, nedeplasabil).**

Da ☐

Nu ☐

**2. Repartiția pacienților în saloane respectă codificarea.**

Da ☐

Nu ☐

**3. Se asigură mentenanța instalației de detectare, semnalizare și avertizare incendiu.**

Da ☐

Nu ☐

**4. Instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu are cel puțin două surse de alimentare cu energie electrică.**

Da ☐

Nu ☐

**5. Sunt disponibile târgi, paturi cu roțile și cărucioare pentru evacuarea pacienților.**

Da ☐

Nu ☐

**6. În salon există și sunt în stare de funcțiune senzorii de fum.**

Da

☐

Nu

☐

**7. La nivelul secției există și este în stare de funcționare sistemul de alertare sonoră la fum.**

Da

☐

Nu

☐

**8. La nivelul secției există buton de declanșare a alarmei.**

Da

☐

Nu

☐

**9. Planul de evacuare este lizibil și afișat pe holul secției.**

Da

☐

Nu

☐

**10. Planul de evacuare este lizibil și afișat în salon.**

Da

☐

Nu

☐

**11. Planul de evacuare are marcat locul curent.**

Da

☐

Nu

☐

**12. Căile de evacuare sunt păstrate libere și în stare de utilizare.**

Da

☐

Nu

☐

**13. Extinctorul este în termen de valabilitate, încărcat și sub presiune.**

Da

☐

Nu

☐

**14. Hidrantul este accesibil, dotat cu robinet, furtun, țeavă de refulare și este funcțional.**

Da

☐

Nu

☐

**15. Timpul de reacție a personalului din secție de la declanșarea alarmei până la momentul începerii evacuării:.....**

**16. Personalul secției știe să utilizeze extinctorul.**

Da

☐

Nu

☐

**17. Personalul utilizează hidrantul, așa cum este consemnat în procedură.**

Da

☐

Nu

☐

**18. Personalul repondent la alertare este suficient pentru evacuarea pacienților nedeplasabili din saloanele marcate.**

☐

Da

☐

Nu

**19. Timpul de reacție al medicului șef/de gardă:.....**

**20. Este necesar de personal chemat în ajutor din alte structuri?**

Da

☐

Nu

☐

*Dacă răspunsul este DA, vă rugăm să precizați:*

**21. Timpul de reacție al personalului chemat în ajutor din alte structuri până în momentul prezentării pe secție:.....**

**22. Paturile din saloanele cu pacienți nedeplasabili sunt mobile.**

Da

☐

Nu

☐

**23. Mobilizarea personalului implicat în evacuarea pacienților respectă reglementarea spitalului.**

Da

☐

Nu

☐

**24. Lățimea ușilor saloanelor permite evacuarea paturilor.**

Da

☐

Nu

☐

**25. Căile de evacuare sunt semnalizate.**

☐

Da

☐

Nu

**26. Lățimea coridorului permite trecerea a două paturi simultan.**

Da

☐

Nu

☐

**27. La evacuare, sunt închise toate ferestrele și ușile de pe căile de evacuare și acces.**

Da

☐

Nu

☐

**28. Ușile de evacuare sunt descuiate.**

Da

☐

Nu

☐

**29. Ușile de evacuare se deschid într-un singur sens, spre exterior.**

Da

☐

Nu

☐

**30. Călea de evacuare externă secției permite trecerea patului pentru evacuarea în condiții de siguranță.**

Da

☐

Nu

☐

**31. La nivelul căilor de evacuare există iluminare de securitate pentru evacuare.**

Da

☐

Nu

☐

**32. Locul de adunare este marcat și este amplasat într-o zonă sigură, astfel încât să nu îngreuneze accesul și intervenția.**

Da

☐

Nu

☐

**33. Patul evacuat a ajuns în exterior, în locul de adunare, în condiții de siguranță.**

Da

☐

Nu

☐

**Ora încheierii acțiunii:**.....

**Timp de evacuare final:**.....

**Alte observații:**

.....

.....

.....

.....

<b>Nume și prenume evaluator:</b>
<b>Semnătură evaluator:</b>

<b>Nume și prenume reprezentant spital:</b>
<b>Semnătură coordonator reprezentant spital:</b>